



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00280/21

Серия RU № 0271013



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГЛАЕНД СИСТЕМ», место нахождения: 194361, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО, ШОССЕ ГОРСКОЕ, ДОМ 169, КОРПУС 2, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 83, адрес места осуществления деятельности: 194361, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, п Левашово, ш Горское, дом 169 корпус 2 литер В, помещение 83, ОГРН: 1107847340633, номер телефона: +78123131580, адрес электронной почты: info@oglsys.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГЛАЕНД СИСТЕМ», место нахождения: 194361, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО, ШОССЕ ГОРСКОЕ, ДОМ 169, КОРПУС 2, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 83, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194361, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, п Левашово, ш Горское, дом 171 строение 3.

ПРОДУКЦИЯ

Прямые секции кабельных лотков из полиэстера в комплекте с крышками серии ФТЕ, типоразмеры согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0696146), выпускаемые по Техническим условиям ГЛДМ.300101.002 «Системы кабельных лестниц серии ФОЕ системы кабельных лотков серии ФТЕ, системы опорных конструкций из полимерных материалов».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № НМ93-184/06-2021 от 16.06.2021 года, выданного испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 206-СС/10-2020 от 28.10.2020 г., выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4, пункты согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0696147). При хранении оборудования на открытых площадках, необходимо предусмотреть мероприятия по защите элементов от воздействия осадков, порывов ветра, других воздействий, которые могут повредить или ухудшить состояние оборудования. Срок гарантии устанавливается в течение 2-х лет со дня ввода систем в эксплуатацию, но не более 3-х лет со дня получения его потребителем.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.06.2021 ПО 15.06.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)